



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.2.616.2025

Żywiec, 9 października 2025r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica, Punkt pobrania: Hydrofornia w Okrajniku, ul. Dworska 16 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

| Data pobrania | Sprawozdanie z badań nr | Miejsce pobrania próbki wody |
|---------------|-------------------------|--|
| 29.09.2025r. | OL-LW-444/2025 | wyznaczony punkt czerpalny - kran w pomieszczeniu hydroforni, |

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. Iwona Uja
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. *[Signature]*
Miszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29



ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica, Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Okrajniku, ul. Brzezina 10c w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

| Data pobrania | Sprawozdanie z badań nr | Miejsce pobrania próbki wody |
|---------------|-------------------------|--|
| 29.09.2025r. | OL-L.W-445/2025 | wyznaczony punkt czerpalny - kran w kuchni, |

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Seksja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. Iwona Uja
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. *J. Szymańska*
J. Szymańska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.





ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica, Punkt pobrania: Budynek mieszkalny w Okrajniku, os. Palarzówka 10 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

| Data pobrania | Sprawozdanie z badań nr | Miejsce pobrania próbki wody |
|---------------|-------------------------|---|
| 29.09.2025r. | OL-L.W-447/2025 | wyznaczony punkt czerpalny - kranik na przyłączy wodociągowym, |

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, tj.: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, Enterokoki oraz ogólna liczba mikroorganizmów.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr inż. Iwona Uja
ASYSTENT

Zobowiązana Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.2.619.2025

Żywiec, 9 października 2025r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Łękawica, Punkt pobrania: Szkoła Podstawowa w Kocierzu Moszczanickim, ul. Beskidzka 56 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

| Data pobrania | Sprawozdanie z badań nr | Miejsce pobrania próbki wody |
|---------------|-------------------------|---|
| 29.09.2025r. | OL-LW-446/2025 | wyznaczony punkt czerpalny - kran w sekretariacie, |

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. Iwona Uja
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. *[Podpis]*
Grzegorz Szymonka

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica
34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29



ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu w dniu 16 października 2025r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego Lękawica, Punkt pobrania: Urząd Gminy w Lękawicy, ul. Wspólna 24 w ramach kontroli wewnętrznej:

| Data pobrania | Sprawozdanie z badań nr | Miejsce pobrania próbki wody |
|---------------|-------------------------|---|
| 08.10.2025r. | SB/122915/10/2025 | wyznaczony punkt czerpalny - kran w pomieszczeniu socjalnym, |

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr inż. Iwona Uja
ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Lękawicy
34-322 Lękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Lękawica
34-321 Lękawica, ul. Wspólna 24 /e-PUAP/
3. a/a NS-HK.

