

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

Żywiec, 2026-03-05

NS-HK.9022.2.74.2026

Wójt Gminy Łękawica
ul. Wspólna 24
34-321 Łękawica
dotyczy: wodociągu sieciowego Łękawica

DECYZJA Nr 162/26

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z badań przeprowadzonych przez PPIS w Żywcu w ramach nadzoru nad jakością wody z wodociągu sieciowego Łękawica,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Łękawica, którego dysponentem jest Zakład Usług Komunalnych, ul. Żywiecka 23, 34-321 Łękawica, była w 2025 roku przydatna do spożycia przez ludzi.

Jedynie w okresie od 29.08.2025 r. do 1.09.2025 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce wody obecności bakterii chorobotwórczych, tj. *Escherichia coli* i Enterokoków.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego Łękawica powyższej oceny dokonano na podstawie 22 sprawozdań z badań, tj.:

- 12 wykonanych przez PPIS w Żywcu,
- 10 wykonanych przez dysponenta w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie PPIS w Żywcu wykonał 1 badanie w zakresie monitoringu parametrów grupy B, 8 badań w zakresie parametrów grupy A i 3 badania wyłącznie w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej dysponent wodociągu zrealizował 1 badanie w zakresie monitoringu parametrów grupy B, 8 badań w zakresie parametrów grupy A i 1 badanie wyłącznie w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Wszystkie próbki wody zaplanowane przez dysponenta w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.

Badania wykazały, że **jakość wody** dostarczanej przez w/w wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach **spełniała w 95,5 % zbadanych próbek wymagania** określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, za wyjątkiem jednej próbki (4,5%) pobranej do analizy laboratoryjnej w dniu 25.08.2025 r.

W wyniku badań laboratoryjnych w/w próbki pobranej w budynku mieszkalnym w Okrajniku, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100ml.

Zgodnie z § 21 ust. 4 w/w rozporządzenia warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej, wynoszącej dla bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100ml, przy jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce wody obecności bakterii chorobotwórczych, tj. *Escherichia coli* i Enterokoków. W związku z tym, że w próbce wody pobranej w tym samym dniu przez PIS w innym punkcie zgodności w Okrajniku nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, PPIS w Żywcu podjął decyzję o natychmiastowym ponowieniu badań. W celu sprawdzenia jakości dostarczanej wody przez wodociąg sieciowy Łękawica, w dniu 27.08.2025r. ponowiono badania wody w 2 wyznaczonych punktach czerpalnych, tj. bezpośrednio za wodomierzem w budynku mieszkalnym w Okrajniku (w którym zakwestionowano jakość wody) oraz w hydroforni w Okrajniku (woda wprowadzana do sieci wodociągowej). W wyniku przeprowadzonych badań, w jednej próbce pobranej w w/w budynku mieszkalnym ponownie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml.

Na tej podstawie **PPIS w Żywcu w dniu 29.08.2025 r. wydał decyzję Nr 748/25 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** produkowaną przez wodociąg sieciowy Łękawica dla miejscowości Okrajnik, w której nakazał podjąć skuteczne działania naprawcze, powiadomić odbiorców wody o warunkowej przydatności oraz że woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu, a także doprowadzić jakość wody do wymagań określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Zarządca wodociągu podjął działania zmierzające do poprawy jakości wody polegające na szokowej dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. W wyniku tych działań jakość wody uległa poprawie, co potwierdziły kontrolne wyniki badania wody wykonane zarówno przez PIS, jak i dysponenta wodociągu. Na ich podstawie w dniu 1.09.2025 r. wydana została decyzja Nr 755/25 o wygaśnięciu decyzji pierwotnej.

Ponadto dysponent wodociągu pobrał do badań laboratoryjnych 1 próbkę wody z ujęcia powierzchniowego - potoku Kocierzanka w Kocierzu Moszczanickim - w zakresie grupy wskaźników I, II i III. Również PPIS w Żywcu pobrał 1 próbkę wody z w/w ujęcia w zakresie grupy wskaźników I, II i III.

Jakość wody powierzchniowej oceniono w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań,

jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1747).

Na podstawie przeprowadzonych badań **wodę powierzchniową ujmowaną z potoku Kocierzanka zakwalifikowano do kategorii A3 pod względem fizykochemicznym** (substancje organiczne ekstrahujące się eterem naftowym), **natomiast pod względem mikrobiologicznym** (bakterie grupy coli, Enterokoki, *Escherichia coli*) **do kategorii A2.**

W minionym roku dysponent wodociągu zapewniał konsumentom wodę o dobrej jakości, co potwierdziły badania wykonane zarówno w ramach nadzoru nad jakością wody jak i w ramach kontroli wewnętrznej.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-03-05

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Usług Komunalnych
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
3. a/a NS-HK