

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU**

**34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3**

Centrala: 33 86-66-772; 33 86-12-137; 33 860-23-911 | fax: 33 86-66-773 | e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

**Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska**

**Data sporządzenia 2 lutego 2017r.**

**OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY**

**Wodociąg sieciowy – Łękawica  
Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34-321 Łękawica, ul. Żywiecka 23  
NR NS/HK/4562 -176/2017**

**za 2016r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu w związku §17 i §19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) na podstawie;

- Sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu;
- Sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez dysponenta wodociągu;

**Stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy – Łękawica, którego dysponentem jest Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy, ul. Żywiecka 23 była przydatna do spożycia.**

**UZASADNIENIE**

W analizowanym okresie wykonano badania: **3 próbek pobranych przez PPIS w Żywcu (w tym 2 w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 w zakresie monitoringu przeglądowego), 7 próbek pobranych przez ZUK w Łękawicy (w tym 7 w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 w zakresie monitoringu przeglądowego).**

Ponadto PPIS w Żywcu pobrał 2 próbki wody powierzchniowej z ujęcia – potoku Kocierzanka w Kocierzu Moszczanickim: 1 w zakresie grupy wskaźników I i 1 w zakresie wskaźników I, II i III. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy pobrał 1 próbkę wody powierzchniowej z w/w ujęcia do badań w zakres grupy wskaźników I, II i III.

Jakość wody powierzchniowej oceniono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204 poz. 1728).

Wodę powierzchniową ujmowaną z w/w potoku zakwalifikowano do kategorii A2 ze względu na przekroczenia mikrobiologiczne tj: bakterie grupy coli i coli typ kałowy w 100 ml wody. Stwierdzona w badaniach kategoria wody, pod względem mikrobiologicznym, jest niezgodna z wymaganą, określoną w § 2 ust.1 pkt 2 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym należałoby dążyć do modernizacji procesów uzdatniania wody stosowanych dla tego ujęcia.

W przeprowadzonych badaniach wody uzdatnionej, zarówno pobranej do badań przez PPIS w Żywcu jak i przez ZUK w Łękawicy w ramach kontroli wewnętrznej **nie stwierdzono przekroczeń**.

Ponadto przeprowadzona kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno – technicznego wodociągu wykazała jego dobry stan.

### **Ocena realizacji kontroli wewnętrznej przez dysponenta wodociągu.**

- **Harmonogram pobrania próbek wody** został przesłany do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu nie wniósł zastrzeżeń do ww. harmonogramu.
- **Termin przesłania sprawozdań z badań** był zgodny z § 5 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989).
- **Zakres wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej badań** był zgodny z ww. rozporządzeniem.

*Ponadto przypominam, że zgodnie z § 28 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989), przedsiębiorstwa wodociągowe mają wykonać wstępny monitoring substancji promieniotwórczych do dnia 27 listopada 2017r.*

**Sporządził:**

~~ANNA SZYMOŃSKA~~

~~mgr inż. Urszula Szymońska~~

**Zatwierdził:**

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
**KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA.**  
*Szymońska*  
mgr inż. Urszula Szymońska

### **Do wiadomości:**

1. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy  
34 – 321 Łękawica, ul. Żywiecka 23
2. Wójt Gminy Łękawica  
34 – 321 Łękawica ul. Wspólna 24 (za potwierdzeniem odbioru)
3. aa NS/HK