

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

***„Remont stacji uzdatniania wody w Kocierzu Moszczanickim”***

*W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi na zadane pytanie oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:*

*Pytanie nr 1:*

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast chloratorów C53 nowoczesnych pomp dozujących o analogicznych parametrach?*

*Odpowiedź:*

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń tj. pomp dozujących o co najmniej równoważnych parametrach.*

*Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 09 lutego 2018 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 09 lutego 2018 r. o godz. 09.30.*

*Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.*

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA  
*Tadeusz Tomiczek*  
Tadeusz Tomiczek