



PRĚKRAČUJEME HRANICE  
PRŮKRAČÁME GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA ŁĘKAWICA  
pow. żywiecki - woj. śląskie

RI.271.1.1.2019.IS

12.03.2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Urządzenie placu poprzez zagospodarowanie działki nr 1346 i 547 w Łekawicy”**

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 1 i 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) **udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ :**

**Pytania:**

1. Jakiej rury należy użyć do wykonania przepustu? W przedmiarze znajduje się informacja o rurze betonowej dł. 23 m. Natomiast w OT mowa jest o rurze PP o sztywności obwodowej SN8 i długości 29 m.
2. Pytanie dotyczy studni, jej średnicy i głębokości. W przedmiarze jest to fi 1000, a OT zawiera informację o studni o średnicy 1400 mm, natomiast we wnioskach podaje średnicę 1000 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem, przepust należy wykonać z rur betonowych fi 800 mm o długości 23 m zakończonym wylotem brzegowym betonowym, natomiast na wlocie należy zabudować studnię fi 1600 mm i wysokości 2,0 m.

**Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 09.00. Termin otwarcia ofert w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 09.30.**

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA

Tadeusz Tomiczek