

RI.271.1.5.2020.IS

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Za Wodą w Łękawicy – etap II”

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) **udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:**

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót są wymienione rury betonowe WIPRO, czy można zastąpić te rury, rurami przepustowymi z PCV o tej samej średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur przepustowych karbowanych dwuściennych.

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA

Tadeusz Tomiczek