

**Gmina Łękawica**

ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica

pow. żywiecki, woj. śląskie

NIP: 553-24-62-904, REGON: 072182634

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
w trybie zapytania ofertowego na:**

**zadanie pn.: „Wykonanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku komunalnym Ośrodek Zdrowia w Łękawicy”**

W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego nr RI.7013.11.2020.AK z dnia 17/12/2020r.:

**Pytanie nr 1 - dot. cz. II pkt 1 lit b) zapytania ofertowego**  
**Ile kilogramów ma mieć 1szt. gaśnicy?**

**Odpowiedź:**

*Masa środka gaśniczego/pojemność gaśnicy przenośnej GP4x ABC - 4kg.*

**Pytanie nr 2 - dot. cz. II pkt 2 zapytania ofertowego**  
**Ile ma być przejść instalacyjnych w kotłowni klasy odpornościowej pożarowej ścian?**

**Odpowiedź:**

*Zabezpieczenie przejść instalacyjnych (powyżej 40mm średnicy) w kotłowni do klasy odporności pożarowej ścian (EI120) dotyczy 15szt.*

**Pytanie nr 3 - dot. cz. II pkt 4 zapytania ofertowego**  
**Proszę o obmiar obecnego otworu czyli kraty?**

**Odpowiedź:**

*Zamknięcie korytarza na I piętrze prowadzącego do zachodniej klatki schodowej drzwiami pełnymi dotyczy otworu o wymiarach 122/278cm, w tym montaż drzwi o wymiarach 90x200cm + wykonanie ścianki (gipsowanie, szpachlowanie, malowanie).*

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA  
*Tadeusz Tomiczek*